

Nr 19239 / 12.10.2016

Clarificare

Referitor la invitatia de participare nr 18977 din 10.10.2016 pentru achizitia de produse :
module, protocol converter, convertor pozitie

Ca urmare a solicitării de clarificari facute de unii operatori economici, se formulează următoarele răspunsuri :

Intrebarea 1 : *Va rugam sa ne comunicati pentru fiecare lot echipamentul din care fac parte piesele de schimb*

Raspuns la intrebarea 1 : Toate echipamentele fac parte din tablourile de automatizare ale punctelor termice, prevazute cu PLC, la care se conecteaza modulele din lot1 si protocol converterul Modbus la M-Bus HD67029M-232-020 (lot2), iar convertorul de pozitie IM36-11EX-I/24VDC (lot3) este conectat la unul dintre modulele de intrari analogice. Toate echipamentele trebuie sa fie montabile pe sina omega - DIN.

Intrebarea 2 : *Pentru Lotul 2, reperul Protocol Converter Modbus to M-Bus RS232, vă rog să specificați care este numărul maxim de dispozitive slave M-Bus care trebuie să fie suportat de acest convertor*

Raspuns la intrebarea 2 : Potocol converterul Modbus la M-Bus HD67029M-232 poate sa aiba conectat pana la 10 dispozitive slave M-Bus, iar din documentatia tehnica a produsului rezulta ca cel mai mic suporta 20 de astfel de dispozitive

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute la adresa : Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara – Directia Comerciala, fax 0256-430631 sau Departament Achizitii - ing. Chirici Mira - tel. 0256-308337, in intervalul orar 8+16.

Va rugam sa confirmati, primirea prezentei la fax nr.0256-430631 - Directia Comerciala sau e-mail : mira.chirici@colterm.ro

Director Comercial
ing Ruset Ivăne



Sef Departament Achizitii
ing Daniela Ivan



Intocmit.ing.Chirici Mira

