



COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

J35/185/2004; RO 16063013 ;

cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;

e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Nr. 23264/12-09/12

Clarificare

la Invitatie de ofertare nr 23083/11.09.2017

privind

achizitia directa de "Softstarter motor actionare compressor tip Dalgakiran DVK 100 seria 101417/2007 – 1 buc", cod CPV 42124330-6

In conformitate cu prevederile art. 108, alin 2 din HG 394/2016 actualizata, ca urmare a solicitărilor de clarificari facute de operatori economici, se formulează următoarele răspunsuri :

Întrebare 1

"Pe aceasta cale doresc sa va anunt ca seria QFE a fost scoasa din productie acum 5 ani inlocuitorul ei fiind seria SGY. Va rog sa-mi comunicati urmatoarele:

1. Se poate inlocui seria QFE cu seria SGy – diferente dpdv tehnic nu exista (seria SGY este mai performanta). Dpdv mecanic exista urmatoarele diferente:

Dimensiune QFE: 340X265X500 (latime X adancime X inaltime)

Dimensiune SGY: 205X310X490 (latime X adancime X inaltime)

2. In cazul in care nu este acceptata la ofertare seria SGY, singura varianta care mai exista pe stoc in UK este QFE 340 – softstarter de 340Amp in loc de 174Amp.

Dpdv tehnic nu exista diferente

Dpdv mecanic nu exista diferente.


Se accepta aceasta varianta?

3. In cazul in care sunteti de acord cu varianta QFE340 va comunicam ca oferta o sa fie valabila doar 10 zile. Este acceptabil?"

Răspuns la intrebarea 1

Se accepta seria SGY. Nu se accepta un Softstarter de putere dubla fata de cea necesara, adica nu se accepta QFE 340 amperi.

Director Comercial
Ing Ruset Ivan



Sef Departament Achizitii
ing Daniela Ivan

Daniela Ivan

Intocmit ing. Dan Gherghel

Dan Gherghel