



Nr. 23.686/12.10.18


Clarificare la caietul de sarcini nr. 14441/20,06,2018 aferentă Invitației de participare nr. 23008/02.10.2018, privind atribuirea contractului sectorial de servicii cu obiectul «**Electrovalva gaz cu închidere rapidă, inclusiv Detectoare de gaz (proiectare, livrare și montaj echipament pentru Echipare CET Freidorf, »**, cod CPV: 71323000-8, 39340000-7, 452554000-3, prin achiziție directă și decalare termen depunere oferta.

Cap. 3, pct. 3.1 - temperatura ambientală exterioară în loc de -25°C / +60 °C este -20 °C / +60 °C.
Se atașează poza cu rampa de gaze la CET Freidorf.

Se decalază termenul de depunere oferta din data de 09.10.2018 în data de 16.10.2018.

Director Comercial

Rușeț Ivantre



Sef Depart. Achizitii-Vanzari

Ivan Daniela

Expert Achizitii

Ing. Wachter Adriana